

## Pravidla umístění došedací tyče (tzv. bidlo) na podpěrných bodech s konzolami Pařát a Delta Variant

---

- 1.1. Použití došedací tyče (dále jen „bidlo“) se standardně nepožaduje na následujících podpěrných bodech (dále jen „PB“):
  - a) v zalesněném údolí podél komunikace/vodního toku
  - b) v lesním průseku
  - c) v intravilánu a ve vzdálenosti do 100 m od souvislé zástavby
  - d) z jednoduchých či složených dřevěných sloupů
  - e) ve vzdálenosti do 20 m od souvislého lesního porostuV odůvodněných případech (např. při opakovaném úhynu ptáků na PB) může orgán ochrany přírody požadovat instalaci došedacího prvku i na výše uvedených PB.
  
- 1.2. Bidla na každém PB jsou požadována v případech, kdy se PB nachází v nadmořské výšce do 500 m n. m. (včetně).

*Pozn. Pokud bude zpracována studie vymezující prioritní oblasti do nadmořské výšky 500 m n. m. (včetně), lze použít bidla na každém PB omezit pouze na prioritní oblasti s tím, že na ostatním území do 500 m n. m. budou bidla na každém druhém PB. Vymezení těchto prioritních oblastí pak bude zveřejněno v „Seznamu bezpečných konstrukcí a řešení z hlediska ochrany ptáků před úrazem elektrickým proudem“.*
  
- 1.3. Bidla na každém třetím PB jsou požadována v případech, kdy se PB nachází v nadmořské výšce větší než 500 m n. m.
  
- 1.4. U PB s odpínačem či s trafostanicí nebo s omezovači přepětí (např. jiskřiště, bleskojistky, svodiče přepětí) není umístění bidla požadováno. V případě, že na PB, které s jmenovanými PB bezprostředně sousedí, není možnost bezpečného přisednutí ptáků, musí být sousedící PB opatřeny došedací tyčí.

Toto pravidlo je uvedeno v obrazových přílohách stanovisek jako POZNÁMKA 1: DOŠEDACÍ TYČ (tzv. bidlo) není umístěna na tento PB, ale na sousední PB v přilehlých rozpětích (první před a první za). Výjimku činí příhradové stožáry, kde se prvky neosazují a umístí se na nejbližší možný další PB. U koncových PB se umístí pouze na první PB před v přilehlém rozpětí se stejnou výjimkou, viz předchozí věta.
  
- 1.5. U stávajících vedení, u PB s vrcholovým (vodorovným) úsekovým odpínačem je došedací tyč (tzv. bidlo) výjimečně osazena na tyto podpěrné body. V obrazových přílohách stanovisek je toto pravidlo uvedeno jako POZNÁMKA 2.

