

Příloha 22

jednoduché vedení s uspořádáním vodičů "Soudek jednostranný" bez (K)ZL dle AOPK: ODBORNÉ STANOVISKO, Způsob aplikace zviditelňovače RIBE B181/5

vodiče - jednoduché tzn. nikoliv vícesvazkové
podpěrné body - stožáry, sloupy
napět'ové hladiny - 110 kV, 35 kV, 22 kV

