


Příloha 36


jednoduché vedení s uspořádáním vodičů "Střídavým" a "Trojúhelník" s (K)ZL dle AOPK:
ODBORNÉ STANOVISKO, Způsob aplikace zviditelňovače RIBE B181/5

vodiče - jednoduché tzn. nikoliv vícesvazkové
podpěrné body - stožáry, sloupy
napět'ové hladiny - 110 kV, 35 kV, 22 kV

1. podpěrný bod



2. podpěrný bod



 zviditelňovače

POZNÁMKA
Přesný typ je určen dle \varnothing vodiče či (K)ZL.
Barevné rozlišení je pouze pro přehlednost schematického
náčrtu rozmístění.

