

Příloha 37


jednoduché vedení s uspořádáním vodičů "Střídavým" a "Trojúhelník" bez (K)ZL dle AOPK:
ODBORNÉ STANOVISKO, Způsob aplikace zviditelňovače RIBE B181/5

vodiče - jednoduché tzn. nikoliv vícesvazkové


podpěrné body - stožárů, sloupů

napět'ové hladiny - 110 kV, 35 kV, 22 kV

1. podvěrný bod



2. podpěrný bod



 zviditelňovače

POZNÁMKA

Přesný typ je určen dle Ø vodiče či (K)ZL

Barevné rozlišení je pouze pro přehlednost schematického
náčrtu rozmístění

R 15 m \equiv maximální R (reálné) rozteče

